

Saltdal kommune

Plan og utvikling  
8250 ROGNAN

## Uttalelse vedrørende energigjenvinningsanlegg i Rognan, Saltdal kommune

Vi viser til melding om oppstart av planarbeid for reguleringsplan for nytt energigjenvinningsanlegg ved Rognan.

Vi har gått igjennom planene og har følgende merknader:

Det bør gjøres en vurdering av risikoen for brann og eksplosjon i forbindelse med konsekvensutredningen. Denne vurderingen bør omfatte både risikoen i forbrenningsanlegget og i forbindelse med mottak, lagring og håndtering av det farlige avfallet. Risikovurderingen bør inkludere en vurdering av risikoen forbundet med at det farlige avfallet har andre brann- og eksplosjonsfarlige egenskaper enn oppgitt i deklarasjonsskjemaet og danne grunnlaget for fastsettelse av mottaksrutinene ved anlegget.

Vi har forøvrig ingen merknader til planprogrammet.

Med hilsen  
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
Enhet for risikovirksomheter

  
Tom Ivar Hansen  
avdelingsleder

  
Stein Rune Johansen  
senioringeniør